

# Kommunstyrelsens sammanträde

2016-10-26

Ärende	
<b>20</b>	Yttrande, medborgarförslag rörande installation av vred eller dylikt på dörrar i Kyrkbacksskolan, Bo Henningsson
Egna anteckningar	

**Au § 158**

Dnr KS 121/2014

**Yttrande, medborgarförslag rörande installation av vred eller dylikt på dörrar i Kyrkbacksskolan, Bo Henningsson****Ärendebeskrivning**

Bo Henningsson inkom med medborgarförslag daterat den 17 mars 2014 rörande installation av vred eller dylikt på dörrar i Kyrkbacksskolan.

I medborgarförslaget anges bland annat att flera ytterdörrar vid Kyrkbacksskolan är försedda med nyckellås på insidan vilket omöjliggör enkel utrymning vid akut fara. Detta framgår av brandskyddsprotokoll daterat den 13 december 2013.

Förslagsställaren ställer följande frågor: Varför har kommunen nöjt sig med längre gångavstånd för utrymning än vad som är praktiskt möjligt? Varför förlitas enbart på fungerande brandceller? Varför läggs bördan på barn att de skall göras uppmärksamma på denna svaghet? Varför göra det onödigt komplicerat?

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 april 2014 § 27 hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till yttrande daterat den 20 september 2016 har inkommit från fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer. I förslaget till yttrande anges bland annat att de berörda ytterdörrarna inte avses användas för utrymning samt att verksamhetsföreträdare anser att riskerna är större med att eleverna hamnar på den trafikerade gatan direkt utanför ytterdörrarna vid utrymning än riskerna att inte säker utrymning kan ske vid brand.

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar förslaget till yttrande.

**Förslag**

Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.




# Medborgarförslag till Ljusnarsberg kommun

Kopparberg 2014-03-17

Bifogas bilaga från RÄDDNINGSNÄMNDEN, ang. "brister i brandskyddet" (daterat 2013-12-13)

Jag föreslår att de dörrar som nu är "permanent låsta" på Kyrkbacksskolan snarast möjligt förses med vred eller lämpliga handtag, på insidan, så att de i fortsättning kan användas för utrymning vid brand, eller annan fara för barn (och vuxna) på skolan.



Bakgrund:

Enligt uppgift så är det flera ytterdörrar, på Kyrkbacksskolan, som har olyckligtvis har försetts med nyckellås på insidan! Så att det inte är möjligt varken för barn eller vuxna, som befinner sig i akut fara, att enkelt ta sig ut genom dem, utan att ha tillgång till nyckel. Dessutom har man t.ex. framför minst en av ytterdörrarna ställt upp en bänk som ytterligare försvårar utrymning, om man ändå skulle ha tillgång till en nyckel. De ytterdörrarna är som det sägs i brandskyddsprotokollet: "permanent låsta"

Frågor:

Varför nöjer man sig med "längre gångavstånd för utrymning" än vad som är praktiskt möjligt? Varför enbart förlita sig på "fungerande brandceller"? Varför lägger man, dessutom, den bördan på barn att de skall "göras uppmärksamma" på denna svaghet? Varför göra det onödigt komplicerat?

Slutsats:

Räddningsnämnden uttrycker svagheten på följande sätt: "Brister i den brandtekniska avskiljningen medför att medför att gångavstånden till utrymningsväg som leder till säker plats blir för långa i och med de låsta dörrarna"!

Även om man åtgärdar "Brister i den brandtekniska avskiljningen" så framstår det ändå som man riskerar människoliv (inte minst barns liv) helt i onödan! När ändå dessa ytterdörrar faktiskt finns där, nu, och enkelt kan förses med vred eller andra lämpliga anordningar för att möjliggöra en enklare utrymning!

Med vänliga hälsningar,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bo Henningsson".

Bo Henningsson  
Riksstigen 1C  
714 31 Kopparberg

Kontakt: 070-673 18 40



## RÄDDNINGSNÄMNDEN

Ludvika kommun  
Prästgårdsgatan 11  
771 32 LUDVIKA  
Tel 0240 – 863 21

Reg. datum:2013-12-13

Brister i brandskyddet som påpekas i detta protokoll bör beaktas och åtgärdas snarast.

Nr	kategori SBA 1-11 A-F	Anmärkning
1	A	<p>Dörrar i yttervägg på baksidan av huvudbyggnaden är idag permanent låsta, vilket medför längre gångavstånd för utrymning. Utrymning bedöms trots detta kunna ske säkert då byggnaden är brandsektionerad. Människor som vistas i lokalerna bör göras uppmärksamma på vikten av fungerande brandceller och de längre gångavstånden bör kompletteras med en väl fungerande nödlägesorganisation. Brister i den brandtekniska avskiljningen medför att gångavstånden till utrymningsväg som leder till säker plats blir för långa i och med de låsta dörrarna.</p>
2	A, B, D	<p><b>Ljusnarshallen</b></p> <p>Det finns idag brister i tillgången till utrymningsvägar, brandavskiljande konstruktion i och anslutning till utrymningsväg samt system för tidig varning av brand- och rök.</p> <p>Idag finns endast en utrymningsväg som leder direkt ut till det fria, i annat fall sker utrymning via korridor under läktare samt ut och genom foajé. Korridor under läktare saknar brandteknisk avskiljning och trapporna som leder till dörr och vidare ut till det fria är smal =&lt; 0,9 meter. Utrymning i trappa uppåt bör undvikas i lokaler som inte är brandtekniskt avskilda.</p> <p>Då lokalen är försedd med läktare och godkänd som samlingslokal &gt;150 personer, så bör utrymning ske direkt ut till det fria med en fri dörrbredd om minst 1,2 meter. Enligt uppgift står lokalen inför en ombyggnad under närmsta året och räddningstjänsten rekommenderar att man då i samband med detta tar hänsyn till beskrivna problematik, om lokalen fortsättningsvis ska användas som samlingslokal. Vidare bör man även komplettera lokalen med godkänt utrymningslarm.</p>

Jessica Eriksson, fastighetschef  
0580-80542  
[jessica.eriksson@ljusnarsberg.se](mailto:jessica.eriksson@ljusnarsberg.se)

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

## Yttrande över Bo Henningssons medborgarförslag om dörrar på Kyrkbacksskolan dnr. KS121-2014-1

### Beslutsunderlag

Bo Henningssons medborgarförslag dnr KS121-2014-1.  
Räddningsnämndens utlåtande över brandskyddet daterat 2013-12-13.

### Ärendet

Bo Henningsson har 2014-03-19 inkommit med medborgarförslag om att försä dörar på Kyrkbacksskolan, som idag är låsta, med utrymningsbeslag i syfte att dörrarna ska kunna användas vid nödutrymning. Räddningstjänsten har gjort en bedömning av brandskyddet och påtalar att de låsta dörrarna medför längre gångavstånd vid utrymning än vad som normalt sett är godkänt för verksamheten men eftersom byggnaden är brandskyddssektionerad uppfylls ändå kraven på säker utrymning. Det poängteras dock att det behöver finnas en väl fungerande nödlägesorganisation där utrymning regelbundet tränas.

För att ytterligare öka brandsäkerheten skulle dörrarna kunna förses med nödvred med kåpa så att de kan användas vid utrymning. Kostnaden för detta ligger på cirka 1 200 kr per dörr, alltså totalt 2 400 kr. Av erfarenhet är sabotage på nödvredskåpor i skolor vanligt förekommande. Det skulle kunna resultera i att elever enkelt tar sig ut på Myrbogatan. Verksamhetsföreträdare anser att riskerna med att eleverna hamnar på den trafikerade gatan är större än riskerna att säker utrymning inte kan ske vid brand och ser helst att dörrarna inte används för utrymning.

Utifrån vad som anges ovan, avses inte de aktuella dörrarna användas för utrymning.

### Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat.



Jessica Eriksson  
Fastighetschef



Bo Wallströmer  
Kommunchef