Ks § 246

Au § 158

Dnr KS 121/2014

Yttrande, medborgarförslag rörande installation av vred eller dylikt på dörrar i Kyrkbacksskolan, Bo Henningsson

Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning

Bo Henningsson inkom med medborgarförslag daterat den 17 mars 2014 rörande installation av vred eller dylikt på dörrar i Kyrkbacksskolan.

I medborgarförslaget anges bland annat att flera ytterdörrar vid Kyrkbacksskolan är försedda med nyckellås på insidan vilket omöjliggör enkel utrymning vid akut fara. Detta framgår av brandskyddsprotokoll daterat den 13 december 2013. Förslagsställaren ställer följande frågor: Varför har kommunen nöjt sig med längre gångavstånd för utrymning än vad som är praktiskt möjligt? Varför förlitas enbart på fungerande brandceller? Varför läggs bördan på barn att de skall göras uppmärksamma på denna svaghet? Varför göra det onödigt komplicerat?

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 april 2014 § 27 hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till yttrande daterat den 20 september 2016 har inkommit från fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer. I förslaget till yttrande anges bland annat att de berörda ytterdörrarna inte avses användas för utrymning samt att verksamhetsföreträdare anser att riskerna är större med att eleverna hamnar på den trafikerade gatan direkt utanför ytterdörrarna vid utrymning än riskerna att inte säker utrymning kan ske vid brand.

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar förslaget till yttrande.

Förslag

Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat.

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Ljusnarsbergs Kommun
Ank. 2016 -09- 20
Diarieteckning
Dnr KS 0087/2016 - 13

2016-09-20

Jessica Eriksson, fastighetschef
0580-80542
jessica.eriksson@ljusnarsberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Yttrande över Bo Henningssons medborgarförslag om dörrar på Kyrkbacksskolan dnr. KS121-2014-1

Beslutsunderlag

Bo Henningssons medborgarförslag dnr KS121-2014-1.
Räddningsnämndens utlåtande över brandskyddet daterat 2013-12-13.

Ärendet

Bo Henningsson har 2014-03-19 inkommit med medborgarförslag om att förse dörrar på Kyrkbacksskolan, som idag är låsta, med utrymningsbeslag i syfte att dörrarna ska kunna användas vid nödutrymning. Räddningstjänsten har gjort en bedömning av brandskyddet och påtalar att de låsta dörrarna medför längre gångavstånd vid utrymning än vad som normalt sett är godkänt för verksamheten men eftersom byggnaden är brandskyddssektionerad uppfylls ändock kraven på säker utrymning. Det poängteras dock att det behöver finnas en väl fungerande nödlägesorganisation där utrymning regelbundet tränas.

För att ytterligare öka brandsäkerheten skulle dörrarna kunna förses med nödvred med kåpa så att de kan användas vid utrymning. Kostnaden för detta ligger på cirka 1 200 kr per dörr, alltså totalt 2 400 kr. Av erfarenhet är sabotage på nödvredskåpor i skolor vanligt förekommande. Det skulle kunna resultera i att elever enkelt tar sig ut på Myrbogatan. Verksamhetsföreträdare anser att riskerna med att eleverna hamnar på den trafikerade gatan är större än riskerna att säker utrymning inte kan ske vid brand och ser helst att dörrarna inte används för utrymning.

Utifrån vad som anges ovan, avses inte de aktuella dörrarna användas för utrymning.

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Jessica Eriksson
Fastighetschef

Bo Wallströmer
Kommunchef

Medborgarförslag till Ljusnarsberg kommun

Kopparberg 2014-03-17

Bifogas bilaga från RÄDDNINGSNÄMNDEN, ang. "brister i brandskyddet" (daterat 2013-12-13)

Jag föreslår att de dörrar som nu är "permanent låsta" på Kyrkbacksskolan snarast möjligt förses med vred eller lämpliga handtag, på insidan, så att de i fortsättning kan användas för utrymning vid brand, eller annan fara för barn (och vuxna) på skolan.

Ljusnarsbergs Kommun
Ank. 2014 -03- 19
Diarieteckning
KS 121-2014-1

Bakgrund:

Enligt uppgift så är det flera ytterdörrar, på Kyrkbacksskolan, som har olyckligtvis har försetts med nyckellås på insidan! Så att det inte är möjligt varken för barn eller vuxna, som befinner sig i akut fara, att enkelt ta sig ut genom dem, utan att ha tillgång till nyckel. Dessutom har man t.ex. framför minst en av ytterdörrarna ställt upp en bänk som ytterligare försvårar utrymning, om man ändå skulle ha tillgång till en nyckel. De ytterdörrarna är som det sägs i brandskyddsprotokollet: "permanent låsta"

Frågor:

Varför nöjer man sig med "längre gångavstånd för utrymning" än vad som är praktiskt möjligt? Varför enbart förlita sig på "fungerande brandceller"? Varför lägger man, dessutom, den bördan på barn att de skall "göras uppmärksamma" på denna svaghet? Varför göra det onödigt komplicerat?

Slutsats:

Räddningsnämnden uttrycker svagheten på följande sätt: "Brister i den brandtekniska avskiljningen medför att medför att gångavstånden till utrymningsväg som leder till säker plats blir för långa i och med de låsta dörrarna"!

Även om man åtgärdar "Brister i den brandtekniska avskiljningen" så framstår det ändå som man riskerar människoliv (inte minst barns liv) helt i onödan! När ändå dessa ytterdörrar faktiskt finns där, nu, och enkelt kan förses med vred eller andra lämpliga anordningar för att möjliggöra en enklare utrymning!

Med vänliga hälsningar,

Bo Hemningsson
Riksstigen 1C
714 31 Kopparberg

Kontakt: 070-673 18 40